


# Marcatura CE per Elementi per recinzione

## Sistema 4



Anno: 2014

UNI EN 12839:2012

 **ARTIFACTS**

ARTIFACTS RICCI

Via F. Arnese, 7 - 74016 MASSAFRA

### Prove I T T

#### Elementi prefabbricati in calcestruzzo armato

Tipo: **Pali intermedi per recinzioni piene** ; Altezza totale: 2,50 m; n.° .....

Codice dell'area di prodotto: 1; Dichiarazione di Prestazione: n. 001; Classe **B**

Proprietà	Valori	Norma di Riferimento
Caratteristiche geometriche	Vedi certificato n. 360508	Punto 4.3.1 di UNI EN 12839:2012
Caratteristiche superficiali	Vedi certificato n. 360509	Punto 4.3.2 di UNI EN 12839:2012
Resistenza del calcestruzzo	33 N/mm <sup>2</sup>	Punto 4.2.2 di UNI EN 12839:2012
Assorbimento d'acqua del calcestruzzo	10,00%	Punto 4.3.8.3 di UNI EN 12839:2012
Armature	Ferri di armatura: $\Phi$ 8 Trazione (media): 597 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN ISO 6892-1:2009
Copriferro	21 mm	Punto 4.3.8.2 di UNI EN 12839:2012
Resistenza meccanica	Carico reale di esercizio (medio): 4754 N	Punto 4.3.3.2.2 di UNI EN 12839:2012
	Carico di rottura (medio): 7401 N	